

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ. ΠΟΛΙΤΗΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Δ/ΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΥΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

Ταχ. Δ/ση: Κ. Νικοτσάρα 22
Τ.Κ. 61100 Κιλκίς
Τηλ: 23410-23578-9, Fax: 75356
Αριθ. Πρωτ.: 3068 Φ.701.1

Κιλκίς 29 Οκτωβρίου 2018

Προς: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Νοσοκομείου 1
Τ.Κ.: 61100 ΚΙΛΚΙΣ


Κοιν.: Όπως ο Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : «Προβλήματα Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς»
ΣΧΕΤ. : Την με αριθμ. Πρωτ. 28/16-10-2018 έγγραφό σας.

- 1.-Σας γνωρίζουμε ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αρχείο του γραφείου πυρασφαλείας της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς (Γ.Ν.Κ.) ΔΕΝ διαθέτει Πιστοποιητικό ενεργητικής Πυροπροστασίας για το σύνολο των κτιριακών του εγκαταστάσεων.
- 2.-Κατά το παρελθόν είχαν εκδοθεί πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας μόνο για την Γ' πτέρυγα (ημ. Εκδ. 01-10-2012, ημ. Λήξης 30-09-2017), για την Ψυχιατρική κλινική (ημ. Εκδ. 30-06-2008, ημ. Λήξης 31-05-2013) καθώς και για τα ακτινολογικά εργαστήρια παλιά και νέα πτέρυγα (ημ. Εκδ. 22-05-2002, ημ. Λήξης 21-05-2007).
- 3.-Γνωρίσαμε προφορικά στην Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.Κ. την αναγκαιότητα κατάθεσης νέων, τροποποιητικών - συμπληρωματικών μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας, για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Κ..
- 4.-Εκρεμεί στην Υπηρεσία μας αίτημα του κ. Διοικητή του Γ.Ν.Κ. από 11-09-2018 για την Υπόδειξη Μέτρων Πυροπροστασίας για το Γ.Ν.Κ..
- 5.-Λόγω αντιπυρικής περιόδου και αυξημένων επιχειρησιακών υποχρεώσεων δεν ήταν δυνατή η σύνταξη νέας Έκθεσης Επιθεώρησης από την Υπηρεσία μας. Με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2018) σε άμεση προτεραιότητα θα αποσταλεί Αξιωματικός της Υπηρεσίας μας για τη σύνταξη της έκθεσης Επιθεώρησης για το Γ.Ν.Κ..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ. Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Νοσοκομείου 1 Κιλκίς
2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
Επτανήσου 1 Κιλκίς
3. ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
Ανδρ. Παπανδρέου 3 Κιλκίς



Ο Διοικητής

Κωνσταντίνος Ι. Τσάγκαλος
Αντιπύραρχος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση : Ανδρέα Παπανδρέου 3
Ταχ. Κώδικας : 611 00
FAX : 2341079719
Πληροφορίες : Μισόπουλος Φώτης
Τηλέφωνο : 2341353400

ΚΙΛΚΙΣ 31-10-2017

Αρ. Πρωτ.: 2789

- Προς:
1. Σύλλογο Εργαζομένων
Νοσοκομείου Κιλκίς
Νοσοκομείου 1 -Κιλκίς
 2. Διοικητή Γενικού
Νοσοκομείου Κιλκίς
 3. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Νοσοκομείου Κιλκίς
Νοσοκομείου 1 -Κιλκίς

Κοιν. 1. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
Επτανήσου 1- Κιλκίς

Θέμα : «Προβλήματα Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς »
Σχετ. α) Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 28/4/16-10-2018 έγγραφο σας.

Αναφορικά με το παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Επί εγγράφου του Α.Τ. Κιλκίς με αρ. πρωτ. 1018/4/126 (8-10-2018) η υπηρεσία μας συνέταξε το υπ. αριθ. 2711/17-10-2018 έγγραφο με θέμα : "Έλεγχος εξωτερικής όψης στη είσοδο του Μικροβιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς".
2. Γενικότερα για τα κτίρια του Νοσομείου Κιλκίς έχει συνταχθεί δελτίο προσεισμικού ελέγχου το έτος 2003 από υπαλλήλους της τότε Δ/σης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς
3. Ακόμη σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν διενεργηθεί αυτοψίες για το σύνολο των κτιρίων του Γενικού νοσοκομείου Κιλκίς από τον υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Ιάκωβο Γιακουμή το έτος 2011 και έχουν συνταχθεί σχετικές τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αφενός μεν τα δεδομένα των αυτοψιών ενώ αφ'ετέρου προχωρούν και στην εξαγωγή-συμπερασμάτων
4. Επί πλέον έχει εκπονηθεί μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ,όπως αναφέρεται και στο έγγραφό σας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ,ότι υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες διαπιστώσεις σχετικά με την κατάσταση των κτιρίων, εκείνο δε που απαιτείται είναι οι άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων δεδομένου του γεγονότος ότι το μεσολοβήσαν χρονικό διάστημα συνετέλεσε οπωσδήποτε στην επιβάρυνση των κατασκευών(αν μάλιστα λάβει κανείς υπ'όψη την συνέχεια της χρήσης των εγκαταστάσεων καθώς και την σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε).

Τέλος επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 5 παρ. 2.2.2. και 2.2.3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπ. Αποφ. 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89) η συνεχής συντήρηση του κτιρίου είναι υποχρέωση των ιδιοκτητών,ώστε το κτίριο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του να μη δημιουργεί κίνδυνο για την ζωή των πεζών, που διέρχονται από τους κοινόχρηστους ή ακάλυπτους χώρους που συνορεύουν με αυτό και να μη παραβιάζει την ασφάλεια των οχημάτων, που σταθμεύουν ή κυκλοφορούν στους χώρους αυτούς. Επίσης και στο άρθ. 1 παρ.1.1 του Ν1512/85 σχετικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών για την συντήρηση ακινήτων αναφέρεται ότι οι κύριοι κτιρίων οφείλουν να τα διατηρούν σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο ανθρώπων ή ξένων πραγμάτων ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Μισόπουλος Φώτης
Αρχ/κτων Μηχ/κος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού